

Veri merkezi, sistem odası ve laboratuvarlardaki hassas klimaların (CRAC / CRAH) periyodik bakımında kullanılır. Alarm testleri ve nem kontrolü bakımının ayrılmaz parçasıdır.

TESİS VE CİHAZ BİLGİLERİ

MÜŞTERİ / TESİS ADI	TESİS ADRESİ		
YETKİLİ KİŞİ	TELEFON	BAKIM TARİHİ	İŞ EMRİ / SÖZLEŞME NO
MARKA / MODEL	SERİ NO		ÜNİTE NO / KONUM
SOĞUTMA KAPASİTESİ (KW)	YEDEKLİLİK (N / N+1)	SOĞUTUCU GAZ / MİKTAR	NEMLENDİRİCİ TİPİ

BAKIM TİPİ ☐ Aylık ☐ 3 aylık ☐ 6 aylık ☐ Yıllık ☐ Arıza sonrası

KONTROL LİSTESİ

NO	KONTROL / İŞLEM	UYGUN	UYGUN DEĞİL	YAPILDI	AÇIKLAMA
1	Hava filtreleri kontrolü / değişimi	☐	☐	☐	
2	Evaporatör bataryası temizliği	☐	☐	☐	
3	Fan, motor ve EC sürücü kontrolü	☐	☐	☐	
4	Kompresör, yağ ve gaz kaçak kontrolü	☐	☐	☐	
5	Kondenser (dış ünite) temizliği	☐	☐	☐	
6	Nemlendirici silindiri / elektrotlar	☐	☐	☐	
7	Drenaj ve kondens pompası	☐	☐	☐	
8	Sıcaklık ve nem sensörlerinin kalibrasyon kontrolü	☐	☐	☐	
9	Su algılama (leak) sensörü testi	☐	☐	☐	
10	Alarm ve uzaktan izleme (BMS) testi	☐	☐	☐	
11	Yedek üniteye geçiş (rotasyon) testi	☐	☐	☐	
12	Pano, klemens ve besleme	☐	☐	☐	

ÖLÇÜMLER

ÖLÇÜM	BİRİM	REFERANS	ÖLÇÜLEN	ÖNCEKİ
Dönüş havası sıcaklığı	°C	Set değeri		
Dönüş havası bağıl nem	%RH	Set değeri		
Üfleme havası sıcaklığı	°C	—		
Emme / basma basıncı	bar	Üretici değeri		
Kompresör akımı	A	Etiket altı		
Fan akımı / devir	A / %	—		
Filtre fark basıncı	Pa	Alarm değerinin altında		

DEĞİŞTİRİLEN PARÇA VE KULLANILAN MALZEME

NO	PARÇA / MALZEME ADI	MARKA / KOD	ADET	AÇIKLAMA
1				
2				



NO	PARÇA / MALZEME ADI	MARKA / KOD	ADET	AÇIKLAMA
3				
4				

TESPİTLER VE ÖNERİLER

TESPİT EDİLEN SORUNLAR, ÖNERİLER VE YAPILMASI GEREKEN İŞLER

ONAY

BAKIMI / SERVİSİ YAPAN TEKNİSYEN

Ad soyad _____
Tarih / saat _____
İmza _____

MÜŞTERİ / TESİS YETKİLİSİ

Ad soyad _____
Tarih / saat _____
İmza _____