

VRF, VRV ve VRS sistemlerin periyodik bakımında kullanılır. Birinci bölüm dış üniteyi, ikinci bölüm iç üniteleri kapsar; her dış ünite grubu için ayrı form doldurulur.

TESİS VE CİHAZ BİLGİLERİ

MÜŞTERİ / TESİS ADI	TESİS ADRESİ		
YETKİLİ KİŞİ	TELEFON	BAKIM TARİHİ	İŞ EMRİ / SÖZLEŞME NO
MARKA / DIŞ ÜNİTE MODELİ	SERİ NO		SİSTEM / ADRES NO
KAPASİTE (HP / KW)	SOĞUTUCU GAZ / MİKTAR (KG)	İÇ ÜNİTE ADEDİ	MERKEZİ KUMANDA

SİSTEM TİPİ ☐ Isı pompalı ☐ Isı geri kazanımlı ☐ Su soğutmalı ☐ Mini VRFBAKIM TİPİ ☐ Aylık ☐ 3 aylık ☐ 6 aylık ☐ Yıllık ☐ Arıza sonrası

DIŞ ÜNİTE KONTROL LİSTESİ

NO	KONTROL / İŞLEM	UYGUN	UYGUN DEĞİL	YAPILDI	AÇIKLAMA
1	Kondenser lamel temizliği	☐	☐	☐	
2	Fan, motor ve kanat kontrolü	☐	☐	☐	
3	Gaz kaçak testi (rakor, kaynak, vana)	☐	☐	☐	
4	Servis vanaları ve kapakları	☐	☐	☐	
5	Kompresör ve inverter kartı kontrolü	☐	☐	☐	
6	Arıza kodu ve çalışma geçmişi okundu	☐	☐	☐	
7	Pano, klemens ve topraklama	☐	☐	☐	
8	Titreşim, ses ve sabitleme	☐	☐	☐	

DIŞ ÜNİTE ÖLÇÜMLERİ

ÖLÇÜM	BİRİM	REFERANS	SOĞUTMA	ISITMA
Emme basıncı	bar	Üretici değeri		
Basma basıncı	bar	Üretici değeri		
Kızgınlık	K	Üretici değeri		
Kompresör akımı	A	Etiket altı		
Besleme gerilimi	V	±%10		
Dış ortam sıcaklığı	°C	—		

İÇ ÜNİTE LİSTESİ

NO	ADRES / MAHAL	TİP	FİLTRE	BATARYA	DRENAJ	FAN	ÇIKIŞ °C	ARIZA KODU	NOT
1			☐	☐	☐	☐			
2			☐	☐	☐	☐			
3			☐	☐	☐	☐			
4			☐	☐	☐	☐			
5			☐	☐	☐	☐			
6			☐	☐	☐	☐			



NO	ADRES / MAHAL	TİP	FİLTRE	BATARYA	DRENAJ	FAN	ÇIKIŞ °C	ARIZA KODU	NOT
7			☐	☐	☐	☐			
8			☐	☐	☐	☐			
9			☐	☐	☐	☐			
10			☐	☐	☐	☐			
11			☐	☐	☐	☐			
12			☐	☐	☐	☐			
13			☐	☐	☐	☐			
14			☐	☐	☐	☐			

TESPİTLER VE ÖNERİLER

TESPİT EDİLEN SORUNLAR, ÖNERİLER VE YAPILMASI GEREKEN İŞLER

ONAY

BAKIMI / SERVİSİ YAPAN TEKNİSYEN

Ad soyad _____
Tarih / saat _____
İmza _____

MÜŞTERİ / TESİS YETKİLİSİ

Ad soyad _____
Tarih / saat _____
İmza _____